



## ELEKTRICKÁ SCHÉMA

Poz.	Popis	Kód	VIGAS	
			16,25,40 29UD kW	60,80,100 kW LC
1	AK 4000D Displej	4001	●	●
2	AK 4005 S Silová doska	4002/A	●	●
2a	AK 4005 LSU Silová lambdová doska	4003/A	-	●
3	Ventilátor	0514	●	2
		0516	-	+
3a	Kondenzátor	0515	●	2
4	STB poisťka	3029	●	●
5	Teplomer kotla UNI typ: KTY	3026	●	●
6	Teplomer spalín typ: PT 1000	3027	●	●
7	Servopohon klapky - Belimo	3008	-	●
8	Lambda sonda	3009/A	-	●
10	Teplomer zásobníka typ: KTY (4m)	3032	□	□
11	Odtahový ventilátor	0507	□	□
		0508	★	★
12	Expander AK4000	SET	□	□
13	Pamäťový modul AK4000M	4007	□	□
14	Izbový term. ostat	3030	□	□
K1	Sieťový kábel	3025	●	●
K2	Kábel ventilátora	3010	●	-
		3011	-	-
K3	Sada káblov k STB poisťke	3015	●	●
K4	Modul pre pripojenie teplomerov	3022/A	●	-
		3023/A	-	-
K5	Zemniaci vodič hlavný	3018	●	●
K5a	Zemniaci vodič krytu regulácie	3019	●	●
K6	Kábel komunikačný AK4000(4P4C 0,4m)	4006	●	●
K7	Modul pre pripojenie Lambda sondy	3024/A	-	-
		3035/A	-	●
K8	Kábel k servo-pohonu Belimo	3013/A	-	●

● štandard, □ za príplatok, - nedodáva sa, ★ iba pre VIGAS 40, 40LC, + iba pre VIGAS 100, 100LC (2ks)

